

本荘中キャンパス 電力利用状況 (11月)

契約電力 1,721 kW

一部の期間を除けば、積算電力量が目標値を大きく下まわっております。2011年から計測を開始したエイズ学研究センター, 生命資源研究・支援センター動物資源開発研究施設新館及び発生医学研究所でも昨年よりも使用量が低下しており、優れた運用改善が為されています。

